VIGAS ATIVAS - SISTEMA DE CONTROLO INTEGRADO X AIRCONTROL

TROX® TECHNIK
The art of handling air



LEGENDA:

VA - Viga ativa L = 3000 mm DID632-LR-2-Z/3000
Valv.1 - Válvula de 6 vias independentes da pressão EP015R-R6+BAC
SC - Sensor de condensados, 22HH-100X
RVAV - Regulador VAV, LVC/160/BC0
SA - Sensor Ambiente (CO_2 + T + RH + PO), EE800-M12 J3 P3
AP - Ar primário
AQ - Água quente
AF - Água fria
CP - Controlador principal: X-Aircontrol Zone MASTER
N = 1 a 50 (Até 50 zonas por controlador coordenador

CONTIMETRA

LISBOA Tel. 214 203 900 arcondicionado@contimetra.com www.contimetra.com

EQUIPAMENTO: Vigas ativas - Esquema de princípio Hidráulica/Aerólico/Controlo

MARÇO.2018

ver.1 GER-353 MARÇO.2018